



ECOS European Cleanroom & Office Systems GmbH
Industriestrasse 5
3470 Kirchberg am Wagram

Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
VFA – Labors für Bautechnik
Standort: Rinnböckstraße 15
A-1110 WIEN
Tel.: (+43 1) 79514-8039
Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 – VFA 2012-1283.01

Wien, 5. September 2012

**Klassifizierungsbericht
(Zweitausfertigung)**
zum
**Feuerwiderstand einer einflügeligen Stahldrehflügeltüre
mit / ohne Brandschutzverglasung mit der Bezeichnung „T30-1“**



Auftraggeber: ECOS European Cleanroom & Office Systems Ges.m.b.H.

Auftraggeber: 16. Februar 2012

Prüfgut: Einflügelige Stahldrehflügeltüre mit/ohne Brandschutzverglasung mit der Bezeichnung „T30-1“,
Türlichte: 1104 mm x 2250 mm (B x H),
Mauerlichte: 3000 mm x 3000 mm (B x H)
beschrieben in den folgenden, der Klassifizierung zugrunde gelegten Prüfzeugnissen
MA 39 – VFA 2005 - 1834.01 (bandseitig) und MA 39 – VFA 2005 – 1835.01 (gegenbandseitig).
MA 39 – VFA 2006 – 0780.01 (gegenbandseitig), MA 39 – VFA 2010 – 1984.01 (bandseitig)
Die Prüfungen erfolgten gemäß ÖNORM EN 1634-1 und ÖNORM EN 1363-1.

Kurzbeurteilung: In Übereinstimmung mit der ÖNORM EN 13501-2 wird die oben angegebene einflügelige Stahldrehflügeltüre mit/ohne Brandschutzverglasung (Tragkonstruktionen siehe Beilage) bezüglich ihres Feuerwiderstandsverhaltens mit

EI₁ 15-C1, EI₂ 30-C1

klassifiziert.

Der Klassifizierungsbericht umfasst 6 Seiten und 1 Beilage (7 Seiten).

Der Klassifizierungsbericht ersetzt den Klassifizierungsbericht MA 39 – VFA 2005-1835.02 und wurde durch die Beilage, Seite 7. ergänzt.

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Alle Seiten des Berichtes sind mit dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39. Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter <http://www.ma39.wien.at>.

Akkreditiert als Prüf- und Inspektionsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit auf Basis der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020, PSID 69; PSID 98; PSID 165
Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle gemäß WBAG per Akkreditierungsbescheid des Österreichischen Instituts für Bautechnik auf Basis der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und der EN 45004;
Notifizierte Stelle (Notified body) gemäß Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG vom 21.12.1988) unter der Kennnummer 1140.



Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2008 und der ÖNORM EN ISO 14001:2004 durch die Quality Austria.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag : 7:30 – 15:30 Uhr und Freitag: 7:30 – 13:30 Uhr; UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria, Konto 51428007186, BLZ. 12000; IBAN: AT631200051428007186; BIC: BKAUATWW, DVR: 0000191