



**Stadt
Wien**

Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsstelle



ECOS GmbH
Industriestrasse 1
A-3470 Kirchberg/Wagram

per E-Mail an: f.fischer@ecos-at.com

Magistratsabteilung 39
Rinnböckstraße 15/2
1110 Wien
Telefon+43 1 4000 8039
Fax +43 1 4000 99 8039
post@ma39.wien.gv.at
ma39.wien.at

MA 39 – 21-06461

Wien, 16. Juli 2021
Gesamtseiten: 34

Prüfbericht

Feuerwiderstand eines nichttragenden Wandsystems mit der Bezeichnung „ECOS VS-T2000“ (Prüfung vom 29. April 2016)

Auftraggeber: ECOS GmbH

Auftragsdatum: 15. März 2016

Hersteller: ECOS GmbH, Industriestrasse 1, 3470 Kirchberg/Wagram

Prüfgut: Nichttragendes Wandsystem (Bandrasterystem) mit der
Bezeichnung „ECOS VS-T2000“ bestehend aus

- Vollelementen und
- Glaselementen

Gesamtabmessungen des Prüfkörpers: 3000 mm x 3000 mm x ca.
90 mm (L x H x D).

Prüfprogramm: Prüfung des nichttragenden Wandsystems (Bandrasterystem),
eingebaut in eine Norm-Tragkonstruktion in Massivbauweise mit
hoher Rohdichte, hinsichtlich der Eigenschaften:

„E“.....Raumabschluss und „I“.....Wärmedämmung
unter den Prüfbedingungen der EN 1364-1 bzw. EN 1363-1.

Kurzbeurteilung: Bei der Feuerwiderstandsprüfung des gegenständlichen nichttra-
genden Wandsystems mit der Bezeichnung „ECOS VS-T2000“
wurden die Leistungskriterien Raumabschluss und Wärme-
dämmung gemäß EN 1364-1 bzw. EN 1363-1 über einen
Prüfzeitraum von 100 Minuten geprüft (Beobachtungen sind
unter Punkt 6 ersichtlich).

Dieser Prüfbericht ersetzt den Prüfbericht MA 39 – 21-05919.



Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2015 und der ÖNORM EN ISO 14001:2015 durch die Quality Austria, Akkreditiert als Prüf- und Inspektionsstelle gemäß AkkG per
Bescheid des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020, Akkreditiert als
Zertifizierungsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065, Notifizierte Stelle (Notified body)
gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktverordnung) unter der Kennnummer 1199, www.bmbw.gv.at/Services/Akkreditierung/AkkreditiertePTZ-Stellen.html
Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39.
Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter ma39.wien.at.
Information gemäß Artikel 13 DSGVO: Es wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der Tätigkeiten der MA 39 erfassten Daten automatisch verarbeitet werden.
Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT631200051428007186, BIC: BKAUAT33, UID: ATU 36801500, Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:30 – 15:30 Uhr und Fr. 7:30 – 13:30 Uhr