



## VKF Anerkennung Nr. 30715

**Inhaber /-in**

ECOS GmbH  
Industriestrasse 1  
3470 Kirchberg am Wagram  
Austria

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

204 - Innenwände, nichttragend

**Produkt**

ECOS VS-T2000 VOLLWAND EI90

**Beschreibung**

Wandelemente aus Mineralfaserplatte ISOVER UNI (60mm, 40kg/m<sup>3</sup>), beidseitig abgedeckt mit Platten PROMATECT 100 (12mm) und Stahlblech (0.9mm), vertikaler Innenrahmen aus Platten PROMATECT 100 (12mm), D=90mm, Verbindungselement (B=94mm), mit/ohne Fase.

**Anwendung**

EI 90  
Hgepr=3000mm  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen**

MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39 - VFA 2010-1958.01' (10.01.2011), Klassifizierungsbericht 'MA 39 - VFA 2010-1958.02' (10.01.2011), Prüfbericht 'MA39-VFA2019-1371.01' (15.01.2020), Schreiben 'MA 39 - K 2020-0085' (26.02.2020)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1; EN 1364-1

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 90

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2024

**Ausstellungsdatum**

06.05.2020

**Ersetzt Dokument vom**

06.11.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Reconnaissance AEAJ N° 30715

**Titulaire**

ECOS GmbH  
Industriestrasse 1  
3470 Kirchberg am Wagram  
Austria

**Fabricant**

-

**Groupe**

204 - Parois intérieures, non portantes

**Produit**

ECOS VS-T2000 VOLLWAND EI90

**Description**

Elements de paroi en plaques de fibres de laine minérale ISOVER UNI (60mm, 40kg/m<sup>3</sup>), recouverts des deux côtés de plaques PROMATECT 100 (12mm) et de tôle d'acier (0.9mm), cadre intérieur vertical en plaques PROMATECT 100 (12mm), E=90mm, élément de jonction (B=94mm), bords avec/sans bias.

**Utilisation**

EI 90  
Htest=3000mm  
Utilisation voir pages suivantes

**Documentation**

MA 39, Wien: Rapport d'essai 'MA 39 - VFA 2010-1958.01' (10.01.2011), Rapport de classification 'MA 39 - VFA 2010-1958.02' (10.01.2011), Rapport d'essai 'MA39-VFA2019-1371.01' (15.01.2020), Courrier 'MA 39 - K 2020-0085' (26.02.2020)

**Conditions d'essai**

EN 1363-1; EN 1364-1

**Appréciation**

Classe de résistance au feu EI 90

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 06.05.2020

**Remplace l'attestation du** 06.11.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo