



Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
VFA – Labors für Bautechnik
Standort: Rinnböckstraße 15
A-1110 WIEN
Tel.: (+43 1) 79514-8039
Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 – VFA 2010-1958.02

Wien, 10. Jänner 2011

Klassifizierungsbericht

zum

Feuerwiderstand eines nichttragenden Wandsystems mit der Bezeichnung „ECOS VS-T2000 Vollwand EI90“



Auftraggeber: ECOS European Cleanroom & Office Systems GmbH

Auftragsdatum: 8. Oktober 2010

Prüfgut: EI90-Vollwand im VS-T2000 Bandrastersystem mit der Bezeichnung „ECOS VS-T2000 Vollwand EI90“ bestehend aus

- 2 Elementschalen aus 0,9 mm dickem Stahlblech mit innen eingeklebten Promat Promatect 100 12 mm dicken Brandschutzplatten
- dazwischen Steinwolleplatten Isover Uni 6 mit einer Dicke von 60 mm und einer Dichte von 40 kg/m³

Gesamtabmessungen des Prüfkörpers: 3000 mm x 3000 mm x 90 mm (L x H x D)
beschrieben in folgendem, der Klassifizierung zugrunde gelegten Prüfzeugnis:
MA 39 – VFA 2010-1958.01 (Prüfung gemäß ÖNORM EN 1364-1)

Kurzbeurteilung: In Übereinstimmung mit der ÖNORM EN 13501-2 wird das oben angegebene nichttragende Wandsystem mit der Bezeichnung „ECOS VS-T2000 Vollwand EI90“ bezüglich seines Feuerwiderstandes mit

EI 90

klassifiziert.

Der Bericht umfasst 4 Seiten.

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Alle Seiten des Berichtes sind mit dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39. Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter <http://www.ma39.wien.at>.

Akkreditiert als Prüf- und Inspektionsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit auf Basis der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020; PSID 69; PSID 98; PSID 165
Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle gemäß WBAG per Akkreditierungsbescheid des Österreichischen Instituts für Bautechnik auf Basis der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und der EN 45004;
Notifizierte Stelle (Notified body) gemäß Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG vom 21.12.1988) unter der Kennnummer 1140.



Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2008 und der ÖNORM EN ISO 14001:2004 durch die Quality Austria.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag : 7:30 – 15:30 Uhr und Freitag: 7:30 – 13:30 Uhr; UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria, Konto 51428007186, BLZ. 12000; IBAN: AT631200051428007186; SWIFT: BKAUATWW, DVR: 0000191